



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области

Территориальный отдел в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 150

с. Покровское « 30 » июня 2023 года

(место выдачи предписания)

Мною, Измайловой Татьяной Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Покровский детский сад № 3 «Колосок», 346 830, Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Тургеневский, д. 38

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 2 - покрытие проездов, подходов, дорожек на территории учреждения, к игровым площадкам и тентовым навесам, а также ступеньки к входной двери в здание имеет дефекты и повреждения, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- ограждение территории учреждения местами нарушено, деформировано, что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- под контейнерами для сбора мусора отсутствует площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи»;
- не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии: замена перегоревших люминесцентных ламп в игровых и спальнях группах проводится не своевременно, что является нарушением п. 2.8.9., п.2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- отделка потолков в спальнях помещений групповых ячеек местами имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность окраски потолков, имеются трещины штукатурного покрытия), что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- обеденные столы с покрытием, имеющим дефекты и повреждения, покрытые клеенкой, не позволяющими проведению качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- отделка пола, стен и потолков санитарных помещений групповых ячеек местами имеет дефекты и повреждения (нарушена целостность окраски пола, стен и потолков, имеются трещины штукатурного покрытия, следы протекания, местами обрушена плитка стен.), что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
 - санитарно-техническое оборудование (краны для мытья рук) в санитарных помещениях групповых ячеек имеют дефекты и повреждения, не допускающие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.11., 2.11.4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
 - в раздаточных участках помещений групповых ячеек для хранения столовой посуды, приборов используются стеллажи, шкафы, столы не имеющие гигиенического покрытия, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
 - во всех раздаточных помещениях групп используется кухонная посуда (со сколами эмали) с дефектами и механическими повреждениями, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
 - над моечным участком кухонной посуды на пищеблоке над источником повышенного выделения влаги отсутствует локальная вытяжная система вентиляции, что является нарушением п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
 - на пищеблоке отсутствуют условия (моечные ванны) для мытья овощей и фруктов, мяса и птицы, рыбы, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
 - для хранения кухонной посуды, приборов используется стеллаж, не имеющий гигиенического покрытия, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
 - на пищеблоке часть цельнометаллических производственных столов, предназначенные для обработки пищевых продуктов, с дефектами и повреждениями, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
 - санитарно-техническое оборудование (краны) на пищеблоке имеют дефекты и повреждения, не допускающие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
 - отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха на пищеблоке: на участке приготовления холодных блюд и участке порционирования блюд по группам, что является нарушением 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
 - в складском помещении покрытие пола, потолка и стен имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2., п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
 - отсутствует программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в учреждении, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты и повреждения покрытия проездов, подходов, дорожек на территории учреждения, к игровым площадкам и теневым навесам, а также ступеньки к входной двери в здание, в соответствии с ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.06.2024года

2. Устранить дефекты и повреждения ограждения территории учреждения в соответствии с п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.06.2024года

3. Под контейнерами для сбора мусора оборудовать площадку с водонепроницаемым твердым покрытием, предусмотрев размеры площадки, превышающие площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, в соответствии с п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.10.2023года

4. Все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии: замену перегоревших люминесцентных ламп в игровых и спальнях комнатах групп проводить своевременно, в соответствии с п. 2.8.9., п.2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.10.2023года, постоянно

5. Устранить дефекты и повреждения отделки потолков в спальнях помещениях групповых ячеек в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок исполнения: до 01.10.2023года

6. Устранить дефекты и повреждения покрытия обеденных столов в помещениях групповых ячеек в соответствии с ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.10.2023года

7. Устранить дефекты и повреждения отделки пола, стен и потолков санитарных помещений групповых ячеек в соответствии с п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.10.2023года

8. Устранить дефекты и повреждения санитарно-технического оборудования (краны для мытья рук) в санитарных помещениях групповых ячеек в соответствии с п. 2.4.11., 2.11.4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.10.2023года

9. В раздаточных участках помещений групповых ячеек для хранения столовой посуды, приборов установить стеллажи, шкафы, столы с гигиеническим покрытием, в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: до 01.10.2023года

10. Во всех раздаточных помещениях групп заменить кухонную посуду в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

Срок исполнения: до 01.10.2023года

11. Над источниками повышенного выделения влаги над моечным участком кухонной посуды на пищеблоке оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции, в соответствии с п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: до 01.06.2024года

12. На пищеблоке создать условия (моечные ванны) для мытья овощей и фруктов, мяса и птицы, рыбы, в соответствии с п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: до 01.06.2024года

13. Для хранения кухонной посуды, приборов на пищеблоке установить стеллаж с гигиеническим покрытием, в соответствии ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: до 01.10.2023года

14. Устранить дефекты и повреждения цельнометаллических производственных столов, предназначенных для обработки пищевых продуктов на пищеблоке, в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок исполнения: до 01.10.2023года

15. Устранить дефекты и повреждения санитарно-технического оборудования (краны) на пищеблоке в соответствии с п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: до 01.10.2023года

16. Для обеззараживания воздуха на пищеблоке: на участке приготовления холодных блюд и участке порционирования блюд по группам установить бактерицидное оборудование, в соответствии с 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

Срок исполнения: до 01.10.2023года

17. Устранить дефекты и повреждения покрытия пола, потолка и стен в складском помещении в соответствии с п. 2.5.2., п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: до 01.10.2023года

18. Разработать программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в соответствии с ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: до 01.10.2023года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Покровский детский сад № 3 «Колосок», 346 830, Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Тургеневский, д. 38, Макееву Викторию Степановну

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РО в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

по адресу: г. Таганрог, Большой проспект, 16 А тел./факс 8(863)4 64-24-25 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» октября 2023г. и до 01 июня 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющему государственный контроль (надзор) таких сведений (информации) влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге,
Неклиновском, Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Т.В. Измайлова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) «_30_» июня 2023г.


(подпись)

В.С. Макеева
(инициалы и фамилия)

