



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области

Территориальный отдел в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 167 с.Покровское « 15 » июля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Кукса Светланой Викторовной, главным специалистом-экспертом Территориального отдела в
г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Покровский Детский сад №3 «Колосок» общеразвивающего вида второй категории по адресу: 346830 Ростовская область, Неклиновский район, с.Покровское, пер. Тургеневский, 38

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ограждение территории учреждения местами нарушено, деформировано - нарушение п.2.2.1 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеет дефекты и повреждения - нарушение п.2.2.4 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии: замена перегоревших люминесцентных ламп в игровых и спальнях комнатах 1-ой и 2-ой младших группах, во 2-ой средней, подготовительной группах проводится несвоевременно - нарушение п.2.8.9, п.2.8.10 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- отделка пола, стен и потолков санитарных помещений групповых ячеек местами имеет дефекты и повреждения, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств - нарушение п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. Устранить дефекты и повреждения покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории учреждения в соответствии с п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок – до 01.09.2025

2. Устранить дефекты и повреждения ограждения территории учреждения в соответствии с п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок – до 01.09.2025

3. Все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии: провести замену перегоревших люминесцентных ламп в игровых и спальнях комнатах групповых в соответствии с п.2.8.9, п.2.8.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; в соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Срок – до 01.09.2025

4. Устранить дефекты и повреждения отделки стен, пола и потолков санитарных помещений групповых ячеек в соответствии с п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок – до 01.09.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Покровский Детский сад №3 «Колосок» общеразвивающего вида второй категории, 346830 Ростовская область, Неклиновский район, с.Покровское, пер. Тургеневский, 38

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РО в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах по адресу: г. Таганрог, Большой проспект, 16 А тел./факс 8(863)4 64-24-25 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющему государственный контроль (надзор) таких сведений (информации) влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево Курганском, Куйбышевском районах

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

С.В.Кукса

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) «_15_» июля 2024г.



(подпись)

В.С.Макеева

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____